

Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA



A Tűzvédelmi Szabályzat készítésért felelős személy: Schäffer László

Tűzvédelmi szakmai képesítés azonosítója: 114729/9/2016 (szakképesítés)
Tűzvédelmi szakmai képesítés azonosítója: 146715/21/2018 (szakképesítés-ráépülés)

Elérhetősége: +36 30 195 72 48

2022.02.08 A készítő Tűzvédelmi Főelőadó aláírása:

.....
Ellenőrizte és jóváhagyta: Pomázi Gergely
Biz. száma: KM-1/2018

**Bizonyítvány, Oklevél törzslapszáma: 114729/9/2016 Kiállítás
időpontja:2016.06.16 Sorozatjele: CXB C TŰZVÉDELMI
ELŐADÓ**

**Bizonyítvány, Oklevél törzslapszáma: 146715/21/2018 Kiállítás
időpontja:2018.01.25 Sorozatjele: CXB C TŰZVÉDELMI
FŐELŐADÓ**

**Tanúsítvány jegyzékszám: TÜVRheinland MS-0043923 időpontja:
2021.10.12 ATEX – Robbanásbiztonság-technikai tréning**

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető rendelkezések.....	5
I. Általános szabályok	5
1.§ Jelen szabályzat hatálya.....	5
II. Tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségi és hatáskörök	6
2. § A tűzvédelmi hatáskörök bemutatása	6
Kuratórium elnök	6
(1) (Alapítvány első számú vezetője).....	6
III. Az Alapítvány tűzvédelmi feladatainak ellátása	7
4. § Tűzvédelmi felelősségi körök.....	7
5.§ Tűzvédelmi szervezet finanszírozása	7
6. § Minden évben végrehajtandó feladatok.....	7
7. § Évente megvizsgálandó felülvizsgálatok hatályai.....	7
8. § Tűzvédelmi Terv	8
9. § A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei	8
IV. Tűzveszélyességi osztályba sorolás	8
Az Alapítvány „F” jelű épületi irodáinak tűzvédelmi kockázata	8
(tájékoztató informális jellegű).....	8
V. Tűzvédelmi használati szabályok, előírások	9
10.§ Általános (minden helyiségre vonatkozó) tűzvédelmi használati szabályok, előírások	9
12.§ Tüzelő- és fűtőberendezések; hő- és füstelvezetés	12
13.§ Szellőztetés	13
14.§ Gépek, berendezések, villamos hálózatok	14
15.§ Villámvédelem	15
16.§ Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások funkciók szerint.....	16
(1) Irodák	16
Várók	16
Teakonyhák	16
Szeméttárolók	17
Gépkocsi parkolók.....	17
Dohányzás	17
18.§ Raktározás és tárolás	18
19.§ Járművekkel való tevékenység szabályai	18

19.§ A munka befejezésével kapcsolatos teendők	19
21.§ 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek.....	20
VII. Tűzveszélyes munka végzésének feltételei.....	21
22.§ Tűzveszélyes tevékenység.....	21
23.§ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.....	21
VIII. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok.....	22
24.§ Az oktatások rendje	22
25.§ Tűzvédelmi szakvizsga.....	23
26.§ A tűzvédelmi oktatás témakörei	23
IX. A tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok	23
27.§ Beépített tűzvédelmi berendezések	23
28.§ Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések	26
Tűzoltó készülékek.....	26
Tűzoltó vízforrások	27
X. TŰZRIADÓ TERV	29
Általános -	29
29.§ Kárjelzés.....	29
30.§. Riasztás.....	29
31.§ Kiürítés	29
32.§ Áramtalanítás.....	29
33.§ Gáz kizárása	29
34.§ Tűzoltás, műszaki mentés.....	30
36.§ A Titkárságvezető feladata, kötelessége.....	30
37.§ A Titkárságvezető tűz eloltása utáni feladatai.....	31
38.§ Kiemelt veszélyforrások megnevezése.....	31
A főbb veszélyforrások	31
XI. Záró rendelkezések.....	31
FÜGGELÉK.....	32

Bevezető rendelkezések

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumi elnöke a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló – **1996. évi XXXI. törvény** – 19. § (1) bekezdése alapján, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló – **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet**- előírásait, valamint az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet** előírásait, továbbá az Alapítvány alapító okiratában foglaltakat figyelembe véve a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit és a tűz megelőzésével kapcsolatos eljárási szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

Alapítvány bemutatása

2021. augusztus 1-től a Dunaújvárosi Egyetem felett a fenntartói jogokat Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány gyakorolja.

Az Alapítvány célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem magyar és a nemzetközi gyakorlati képzőközponttá váljon, mellyel stabil utánpótlást biztos Magyarország jelenlegi legnagyobb beruházásának, a Paks II. projektnek is.

- Alapítvány TEÁOR kódja: 6420 Vagyongkezelés
- Létszám:
 - Kuratóriumi elnök
 - Kuratóriumi tagok
 - Főigazgató
 - Fejlesztési igazgató
 - Felügyelőbizottsági elnök
 - Felügyelőbizottsági tagok
 - Stratégiai Tanácsadó Testület
 - Titkárság

Az alapítvány irányító testülete az öt főből álló Kuratórium, tevékenységét a Felügyelő Bizottság és a vagyonellenőr felügyeli.

A Kuratórium fogadja el az Egyetem alapító okiratát, költségvetését, éves beszámolóját, valamint szervezeti és működési rendjét, vagyongazdálkodási tervét, illetve dönt fejlesztések indításáról. Emellett dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséről.

I. Általános szabályok

1.§ Jelen szabályzat hatálya

- (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed
- a) a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) teljes működési területére, beleértve a külső létesítményeket is,

- b) az Alapítvánnyal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint hallgatói jogviszonyban álló személyekre, más szervezet dolgozóira amennyiben az Alapítvány működési területén külön szerződés alapján munkát vagy azzal összefüggő tevékenységet végeznek, továbbá az Alapítvány területén tartózkodó magánszemélyekre is.
- c) Jelen szabályzat 2022.01.05 napjától visszavonásig érvényes.

II. Tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségi és hatáskörök

2. § A tűzvédelmi hatáskörök bemutatása

(1) Kuratóriumi elnök (Alapítvány első számú vezetője)

- a) A Kuratórium elnöke felel az Alapítvány alaptevékenységének megfelelő működéséért, és ennek keretében gyakorolja foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat.
- b) kiadja jelen Tűzvédelmi Szabályzatot
- c) A hatáskörébe tartozó területen gondoskodik:
 - a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint
 - a tevékenységi körökkel kapcsolatos tüzesetek és veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről, továbbá
 - ezen szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséről, illetve ellenőriztetéséről, a szabályzatban foglaltak megszegése esetén a felelősségre vonás megtételéről;
 - a belső szabályzatok, dokumentumok elkészítéséről, ellenőrzi azok betartását.

3. § Munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

- (1) A munkavállalók kötelesek a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerni, a tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- (2) A munkavállalók kötelesek: a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat
 - külön felhívás és intézkedés nélkül végrehajtani, továbbá
 - a rábízott feladatokat a foglalkozási szabályok és a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával elvégezni, tevékenysége során gondoskodnia kell a kijelölt közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról;
 - a dohányzás a nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,
 - a munkahelyén és az oktatási területeken a rendet és a tisztaságot megtartani, továbbá megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat, menekülési útvonalakat akadálymentesen tartani;
 - a hatáskörüknek, a szakmának megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni,
 - a tevékenység során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani,
 - tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, a Tűzriadó tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásában részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani,
 - a személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat a kuratórium elnöke részére szóban és írásban jelenteni.

III. Az Alapítvány tűzvédelmi feladatainak ellátása

4. § Tűzvédelmi felelősségi körök

- (1) Az Alapítvány teljes tűzvédelmi helyzetéért, ezen belül a szakszerű tűzvédelmi tevékenység végrehajtásáért, tűzvédelmi szakember foglalkoztatásáért, a tűzvédelmi tevékenység koordinálásáért, a tűzvédelemre specializálódott szervezetekkel kötött vállalkozási szerződés szerinti tevékenység ellenőrzéséért a Főigazgató felel.

5. § Tűzvédelmi szervezet finanszírozása

- (1) A tűzvédelmi szervezet működését, valamint a tűzvédelmi beszerzések, karbantartások és felülvizsgálatok költségeit a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány a működési költségeinek terhére előre éves költségtervében tervezi.
- (2) Minden év utolsó negyedében meg kell határozni a következő évben szükségszerűen végrehajtandó tűzmegeelőzési feladatokat és azok várható költségeit.

6. § Minden évben végrehajtandó feladatok

- kézi tűzoltó készülékek alapellenőrzése,
- oltóvízforrások ellenőrzése,
- tűzcsapok ellenőrzése,
- tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata,
- tűzvédelmi oktatás – szükség esetén kéményvizsgálat,
- üzemeltetők ellenőrzések

7. § Évente megvizsgálandó felülvizsgálatok hatályai

- villamos berendezések szabványszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálata,
- villámvédelem felülvizsgálata,
- a létesítményekbe beépített tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata, karbantartása,
- tűzvédelmi szakvizsgák felújítása,
- kézi tűzoltó készülékek közép- és teljes körű karbantartása,
- tűzoltótömlők nyomáspróbája,
- új tűzvédelmi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzése - egyéb tűzvédelmi beruházás,
- gázrendszer hatályos szabályozás szerinti felülvizsgálata

8. § Tűzvédelmi Terv

A tűzvédelmi tervet minden év november 30.-ig kell elkészíteni, és a költségtervben szerepeltetni.

9. § A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei

- (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a tűzvédelmi vétséget elkövető munkavállaló ellen munkáltatói szabálysértési eljárás, valamint hatósági szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
- (2) A munkavállaló jogellenes magatartása esetén tűzvédelmi, hatósági bírság szabható ki.

IV. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az Alapítvány „F” jelű épületi irodáinak tűzvédelmi kockázata (tájékoztató informális jellegű)

Az Alapítvány kezelésében és használatában lévő létesítmények tűzveszélyességi osztályai **kizárólag tájékoztató jelleggel.**

(2. számú melléklet tartalmazza a részletes adatokat)

Az Alapítvány tűzvédelmi kockázatait a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet** előírásai szerinti valamint a részletes adatokat a 2/a;b.....melléletek tartalmazzák.

Tájékoztató informális jellegű

	Épület	Jel	Funkció	Terület m2	Tűzvéd. osztály	Mérték adó kock.
1.	Főépület	F	Előadók, tantermek, irodák, tornaterem,	6130	C	AK

V. Tűzvédelmi használati szabályok, előírások

10.§ Általános (minden helyiségre vonatkozó) tűzvédelmi használati szabályok, előírások

- (1) Az Alapítvány területén, a létesítmények valamennyi használójának (üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek) a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó-technikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanás biztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- (2) Az Alapítvány területén tevékenységet csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- (3) A helyiségekben, építményekben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, és mérészkelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szabad tartani. Az épületekben raktározott, tárolt anyag mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- (4) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag
- (5) mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- (6) A helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, és mérészkelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- (7) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, és mérészkelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
- (9) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérészkelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot,

az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsetornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos

- (10) A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- (11) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- (12) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- (13) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- (14) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
- (15) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- (16) Az Alapítvány közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag-szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- (17) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- (18) Az Alapítvány egész területén tilos a dohányzás, gyújtóforrás, nyílt láng használat. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- (19) A világítótesteken éghető anyagot (pl. dekoráció) elhelyezni, vagy azokról éghető anyagot „lelógatni” még átmenetileg sem szabad.
- (20) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémsekreényben helyezhető el.
- (21) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

11.§ Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények

- (1) Tűzoltási felvonulási területet és utat kell biztosítani az Alapítvány 14 m szintmagasság feletti és a 3000 m² - szintenkénti összesített – alapterületet meghaladó vegyes rendeltetésű létesítmények esetében.
- (2) A tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.
- (3) Ha tűzoltási felvonulási út vagy terület nem vagy nem teljes körűen biztosítja a beavatkozás és a mentés feltételeit, akkor az épületet úgy kell kialakítani, hogy a benttartózkodók, menekülését, mentését annak a tűzoltási felvonulási terület biztosítatlansága ne hátráltassa.
- (4) A tűzoltási felvonulási területen a talpalási helyek épület felőli oldalán, a magasból mentő jármű működését légvezetékek azok tartó és függesztő elemei, oszlopok tereptárgyak, berendezések, növényzet, és más akadályok nem korlátozhatják.
- (5) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi hatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell.
- (6) Minden vízszerezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól függetlenül és a természetes felszíni vizek esetén vízállástól függetlenül.
- (7) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő földalatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
- (8) A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.
- (9) A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen, és az oltóvíz mindig akadálytalanul kiemelhető legyen.
- (10) A tűzoltó egységek számára a roncsolás-mentes bejutást biztosítani kell.
- (11) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helységek ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Ha a belső nyithatóság kizárt, a külső nyithatóságot a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon kell biztosítani.
- (12) A napelem modulok közelében a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell biztosítani. A kapcsolónál a rendeltetésre utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.
- (13) Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- (14) Az épületekben a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszában világító (biztonsági világítás, pánik elleni világítás) biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni, oly

módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

- (15) Az Alapítvány területén köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működőképességét ellenőrizni és az ellenőrzési naplóban dokumentálni. A jelzést adó eszközöknek áramkimaradás esetén is működniük kell.
- (16) A kiürítésre, menekülésre, menekítésre számításba vett nyílászárók csak kifelé nyílhatnak. És azokat – míg a helyiségben tartózkodnak – lezárni nem szabad.
- (17) Az Alapítvány helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést geometriai módszerrel, vagy számítással kell megtervezni.
- (18) A kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítési útvonal megengedett legkisebb szabad szélességét, a kiürítési útvonalon beépített nyílászárók, valamint szűkületek megengedett legkisebb szabad belmértétét kell ellenőrizni.
- (19) A helyiség, szabadter, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti: a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, b) fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám. A befogadóképesség meghatározható az a) pont szerinti létszám alapján, ha az üzemeltető vállalja annak folyamatos biztosítását.
- (20) A Vészletrát, vészhágcsót menekülés céljára ipari, mezőgazdasági vagy tárolási rendeltetés esetén, valamint gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén lehet használni.
- (21) A kiürítésre szolgáló, üzemszerűen zárva tartott ajtók vészeseti nyithatóságát és a beléptető rendszerek kiürítést nem akadályozó kialakítását biztosítani kell.

12.§ Tüzelő- és fűtőberendezések; hő- és füstelvezetés

- (1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- (2) A helyiségben, ahol fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- (3) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- (4) A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füst-gátló szerkezeteknek szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el

kell helyezni. A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

- (5) Az installációk, dekorációk, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- (6) Gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását évente egy alkalommal ellenőriztetni kell, ha szükséges, egyidejűleg tisztítani is kell.
- (7) Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- (8) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
- (9) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- (10) A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és ezen feladatra alkalmas személyre szabad bízni.
- (11) A berendezés kezelésével megbízott köteles a gyártónak, illetve a forgalomba hozónak a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hő hasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeit, használati (kezelési) utasításában foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
- (12) A kazánházban tűzveszélyes folyadékot és egyéb éghető anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni. A tüzelőberendezés közelében a kezelési utasítását ki kell függeszteni. A berendezés szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

13.§ Szellőztetés

- (1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
- (2) A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési egységek között az esetleg keletkező tűz és füstgáz áttérjedését a szellőzőrendszer ne tegye lehetővé.
- (3) Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- (4) A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.
- (5) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- (6) A központi szellőző- és klímaberendezések – amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre került – a tűzjelző jelére automatikusan le kell, hogy álljanak.
- (7) A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott

rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

14.§ Gépek, berendezések, villamos hálózatok

- (1) Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- (2) Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.
- (3) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- (4) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- (5) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve, továbbá kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- (6) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- (7) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- (8) Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- (9) A villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad terhelni. A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítóját túlbiztosítani tilos.
- (10) A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- (11) A biztonsági világítás – független hálózatról kell üzemeltetni – áramkimaradás esetén megvilágítja a menekülési útvonalat. A lámpatesteket zöld színű azonosítási számmal kell ellátni.
- (12) A biztonsági világítás havonkénti üzemeltetői és az évenkénti felülvizsgálatát el kell végezni és azt az üzemeltetési naplóban dokumentálni.
- (13) A biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység üzemeltetői vizsgálatát havonta, a felülvizsgálatát évente kell elvégezni és azt az üzemeltetési naplóba bejegyezni.

- (14) A pánik elleni világítás a kijáratot jelzi, független hálózatról üzemel és áramkimaradás esetén jelzi a kiürítési útvonal kijáratait. Kiválthatja az utánvilágító festékkel befestett tábla is.
- (15) Az egyes beépített tűzvédelmi berendezések – pl. hő- és füstelvezető berendezés – működését tűz esetén legalább 1 órán át biztosítani kell, független hálózatról.
- (16) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezéseket tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni:
legalább 6 évenként.
- (17) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. Az üzemeltető köteles a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszüntettetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni.
- (18) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
- (19) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- (20) A felülvizsgálat dokumentációját az alapítvány –titkárságán- köteles megőrizni.
- (21) Elektromos készülékek (főzőlap, hőszugárzó, kávéfőző, hűtőgép, stb.) csak védőföldeléssel ellátott fali dugaljzatba csatlakoztathatók.
- (22) Az elektromos készülékek vezetékeit toldani tilos!
- (23) A készülékek alá megfelelő méretű hőszigetelő lapot kell elhelyezni.
- (24) Olyan elektromos készüléket, amely hibás, zárlatos, vezetéke sérült, vagy nincs védőföldeléssel ellátva, üzemeltetni tilos!
- (25) Elektromos készülékek javítását csak szakképzett ember végezheti.
- (26) Az elektromos készülékek közvetlen közelébe éghető anyagot elhelyezni tilos! Az éghető anyag és a készülék között megfelelő biztonságos távolságot kell hagyni.

15.§ Villámvédelem

- (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni:
- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - LPS I. és LPS II. fokozat esetén 3 évente, egyéb esetben legalább 6 évenként, és villámvédelem, vagy az épület átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- (2) A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- (3) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

16.§ Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások funkciók szerint

(1) Irodák

- (1) A helyiségbe vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- (3) A helyiségekben füstölőt, gyertyát, mécsest égetni, dohányozni tilos!
- (4) Elektromos konyhai berendezést (mikrohullámú sütő, teafőző, kávéfőző, vízforraló, főzőlap stb.) csak nem éghető anyagú és hő nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.
- (5) Elektromos radiátorok vagy ventilátoros hőlégfűvők használata csak állandó felügyelet mellett engedélyezhető.
- (6) Az irodai berendezések (számítógép, telefax, fénymásoló stb.) használati, kezelési utasítását maradéktalanul be kell tartani. Meghibásodás – különösen túlzott melegedés esetén – a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. A készülékek javítását csak szakember végezheti.
- (7) A helyiségekben a világító, illetve villamos berendezéseket és egyéb készülékeket – a folyamatos üzemük kivételével – a munkaidő befejezésével a hálózatról le kell választani.
- (8) A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijáratú ajtóhoz vezető közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A bútorok, kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a szabad és biztonságos közlekedést ne akadályozza.
- (9) Biztosítani kell, hogy a mozgáskorlátozott hallgatók közvetlenül az ajtó mellett foglaljanak helyet.

Várók

- (1) A várókban a padokat, asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a menekülési útvonalakat ne szűkítsék le.
- (2) Éghető, gyúlékony anyagok a várókban nem tárolhatóak.

Teakonyhák

- (1) A helyiségek területén csak szabványos, műszakilag kifogástalan állapotban lévő berendezések (pl. kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, stb.) készülékek használhatók a kezelési, használati utasításának megfelelően.
- (2) Bármiféle villamos melegítő berendezés csak nem éghető anyagú és hő nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett üzemeltethető. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.
- (3) Felügyelet nélkül a konyhai készülékek, berendezések nem üzemeltethetők, használat után áramtalanításukról gondoskodni kell.
- (4) Ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.
- (5) Elektromos olajsütő használatakor ügyelni kell az olajhőmérséklet pontos beállítására.
- (6) Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsírt azonnal fel kell itatni, és zárt, nem éghető anyagú hulladékgyűjtőbe kell helyezni a felításra használt anyagot.
- (7) Éghető gázzal üzemeltetett berendezés, készülék üzemeltetése alatt gondoskodni kell az állandó felügyeletéről. A gázbetáplálás kézi elzárójának hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell.

- (8) A gázüzemű főzőszámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után üzemben kívül kell helyezni. A gázcsapot (őrlángot is) el kell zárni, illetve az elektromos hálózatról le kell választani.
- (9) A helyiségekben gondoskodni kell megfelelő számú nem éghető anyagú alátét elhelyezéséről.
- (10) A helyiségek rendszeres takarításáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- (11) A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában szükség szerint, de legalább félévente tisztítani kell, melynek elvégzését írásban is dokumentálni kell.

Szeméttárolók

- (1) Szeméttárolóban a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.
- (2) Hulladékgyűjtő konténerbe égő dohányzást dobni, éghető folyadékot önteni tilos.
- (3) Veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól elkülönítve kell tárolni, a területre érvényes Környezetvédelmi Szabályzat előírásait is figyelembe véve.
- (4) A hulladékgyűjtő konténerek folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.

Gépkocsi parkolók

- (1) Gépkocsival az Alapítvány területére behajtani a gépjármű használati Szabályzat rendelkezései alapján, a szabályzatban foglaltaknak és az adott területen érvényes parkolási rendnek megfelelően szabad.
- (2) A gépkocsi tárolására kijelölt helyen, illetve a parkolóban gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy azt tűz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen eltávolítani.
- (3) Két jármű között olyan oldal távolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.
- (4) A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- (5) A gépjárműtárolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.
- (6) A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
- (7) Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.

(1) .

Dohányzás

- (1) Az Alapítvány működési területén a dohányzás tilos, nem dohányzó intézményként minősített.
- (2) Tilos a dohányzás az Alapítvány szabad területén és udvarain, valamint a bejáratok 5 méteres körzetén belül.
- (3) A munkavállalók és a hallgatók kötelesek a fentiek betartani és a szabály megsértőit figyelmeztetni, annak betartására.

18.§ Raktározás és tárolás

- (1) A tárolás tűzvédelmi követelményeit a tárolt anyag tűzveszélyességi osztályba sorolása, a tárolás módja, a raktár mérete és helye határozza meg.
- (2) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy mérsékleten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- (3) A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékleten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- (4) A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni, amelyet a felhasználáshoz külföldről közvetlenül fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
- (5) A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben.
- (6) Padlástérben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- (7) Olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- (8) Fémhordóban fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó, műanyag hordóban csak III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolhatók.
- (9) Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.
- (10) Állványos tárolás esetén, az állványok között 80 cm-es távolságot kell megtartani.
- (11) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

19.§ Járművekkel való tevékenység szabályai

- (1) A járművek időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végzőnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőrizniük kell.

- (2) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
- (3) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
- (4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- (5) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével- tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- (6) A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
- (7) A tárolóban a járműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen eltávolíthatóak legyenek, az ajtók legalább egy oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek. A járművek ajtajait lezárni tilos, a kulcsokat hozzáférhető helyen kell tartani.
- (8) A garázsban akkumulátortöltő berendezést elhelyezni, tilos. A garázs hatékony szellőzéséről gondoskodni kell.
- (9) Elcsepegett tűzveszélyes folyadékot azonnal fel kell itatni homokkal és a homokot tűzbiztos helyre kell szállítani.
- (10) A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
- (11) 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.
- (12) 3500-12000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os, 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani, állandóan hozzáférhető helyen.
- (13) Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
- (14) A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

19.§ A munka befejezésével kapcsolatos teendők

- (1) Minden munkahelyen (irodában, stb.,) a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, a szabálytalanságot meg kell szüntetni.
- (2) Az ellenőrzésről a vezető, vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni.
- (3) Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
 - villamos berendezések feszültségmentesítésére;
 - tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívüli helyezésére;
 - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,
 - hulladék eltávolítására,

- tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására,
- nyílászárók becsukására, lezárására,
- minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.

21.§ 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek

- (1) Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséggel a szolgáltatott adatok alapján az alapítvány nem rendelkezik.

VII. Tűzveszélyes munka végzésének feltételei

22.§ Tűzveszélyes tevékenység

- (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- (2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- (3) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- (4) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- (5) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- (6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- (7) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

23.§ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- (1) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. Az írásbeli engedélyt a kuratórium elnöke adja ki. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző kötelessége.
- (2) A kuratórium elnöke ellenőrzi a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- (3) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső vállalkozás vezetőjének a feladata. Az engedélyt a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetővel a bejelentést követően egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni (3. sz. melléklet)
- (4) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység:

- időpontját,
 - helyét,
 - leírását,
 - a munkavégző nevét,
 - tűzvédelmi szakvizsga oklevél számát,
 - vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- (5) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- (6) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezésig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- (7) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- (8) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat, és a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

VIII. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

24.§ Az oktatások rendje

- (1) Minden munkavállaló köteles munkahelyét és munkafolyamatát megismerni. Tudnia kell, hogy tevékenysége közben mi idézheti elő a tűz keletkezését. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és azokat köteles betartani és betartatni. Ismerniük kell a tűzjelzés módját, a tűz esetén szükséges tennivalókat, a mentést, a tűzoltó készülékek kezelését.
- (2) A Szabályzatban foglaltakat tűzvédelmi oktatás keretében a végrehajtásra kötelezettekkel ismertetni kell. Az általános tűzvédelmi oktatás megszervezésért a titkárságvezető felel, és a tűzvédelmi szakember tartja.
- (3) Minden dolgozót munkába állítás előtt a munkakörüknek megfelelő általános és - szükség szerint - speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- (4) A tűzvédelmi oktatásokat az oktatást végzőnek dokumentálni kell legalább a következőket:
- oktatás helye, ideje,
 - oktató neve, beosztása, aláírása,
 - oktatás jellege (általános, ismétlődő, speciális),
 - oktatás témája tételes felsorolásban, óraszárma,
 - oktatáson résztvevők nevei, aláírásuk.
- (5) Az oktatásokról hiányzók, az oktatás pótlásáig nem végezhetnek semmilyen tűzveszélyes tevékenységet az Alapítvány területén.

- (6) Külső munkavállalók esetében az intézmény sajátos tűzvédelmi helyzeteire, a Tűzvédelmi Szabályzat, vonatkozó részeire, illetve azok betartására fel kell hívni a figyelmet.

25.§ Tűzvédelmi szakvizsga

- (1) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör jelenleg nincs a szolgáltatott adatok alapján az Alapítvány esetében.

26.§ A tűzvédelmi oktatás témakörei

- (1) Általános oktatás témakörei

- a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltak,
- a megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati előírásai,
- a tűz jelzése és tűz esetén követendő magatartás,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei,
- különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai, jellemzésük,
- készenlétben lévő tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek stb. használati előírásai, gyakorlati alkalmazásuk,
- tűzvédelmi felelősségi körök a tűzvédelmi tevékenységben,
- dohányzás és nyílt láng használatának szabályai.
-

IX. A tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok

27.§ Beépített tűzvédelmi berendezések

- (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz-és hibaátjelző berendezést az Alapítványnak állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.
- (2) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a
- (3) tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.
- (4) A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.
- (5) Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás (külső szolgáltató által végzettet is) során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.
- (6) Az üzemeltetést – felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést – ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a berendezés üzembe helyezésekor és a tűzjelző berendezésen alkalmazott bármely változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
- (7) A beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta köteles ellenőrizni, hogy ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett

hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót, az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés, a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.

- (8) Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta köteles ellenőrizni, az előírások betartását, hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
- (9) hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.
- (10) Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta köteles ellenőrizni, az előírások betartását, hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
- (11) Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani tüzeset után, téves riasztás esetén – kivéve: ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves riasztást követően egyértelműen megállapítható- a rendszer meghibásodása esetén, a rendszer változtatása esetén, hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy új karbantartóval kötött szerződés után.
- (12) Tűzjelző berendezések esetében a féléves és éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során az Alapítvány köteles biztosítani, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy a jogszabályban meghatározott ellenőrzéseket elvégezhesse, továbbá a vizsgálatot végző köteles azt az üzemeltetési naplóban bejegyezni.
- (13) A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgálatnak és karbantartottnak.
- (14) A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításaig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja
- (15) A beépített tűzoltó és tűzjelző berendezéseket úgy kell üzemeltetni, felülvizsgálni és karbantartani, hogy rendeltetésüknek megfelelően, hatékony működésükkel a keletkezett tüzet korai szakaszában érzékeljék, jelezzék és/vagy eloltásuk, valamint a beavatkozást megkönnyítsék, és a tűzkárt csökkentsék. Az Alapítvány létesítményeiben beépítésre került tűzvédelmi berendezések jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza. (tűzjelző-, oltó hő és füstelvezető berendezések stb.)
- (16) A beépített vagy átalakított tűzvédelmi berendezések használatba vételét a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

- (17) A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
- (18) A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
- a berendezés üzemképes állapotát,
 - a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
 - a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
- (19) A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell a tűzvédelmi hatóság részére.
- (20) A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
- (21) A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
- (22) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges,
- ha a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
 - a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.
- (23) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.
- (24) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani
- a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,
 - a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és
 - tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.
- (25) A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események – mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás – elfogadható számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

- (26) Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell megvalósítani.
- (27) A beépített tűzvédelmi berendezéseket a gyártási vagy forgalmazási engedélyben foglaltak szerint kell ellenőrizni és karbantartani. ideértve az oltóanyag kijuttatását szolgáló szórófejek állapotát, a szennyeződések eltávolítását, átjárhatóságát és a csőhálózat állapotát, korróziójának mértékét.”
- (28) A tűzterjedés elleni védelemre szolgáló beépített tűzterjedésgátló berendezésnek automatikusan működésbe kell lépni a tűz érzékelése esetén és az általa elválasztott térrészek között a tűz, a hő és a füst áttérjedését a tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig a vonatkozó előírások alapján meggátolja.
- (29) Tűzgátló nyílászárók üzemeltetői ellenőrzését havonta felülvizsgálatát 6 havonta kell elvégezni és az üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.
- (30) A füst elleni védelem megoldásainak (füstelszívó, légpótló ventilátor; füstgátló nyílászáró stb.) a 3 havonkénti üzemeltetői ellenőrzését, valamint a 6 havonkénti felülvizsgálatát el kell végezni és az üzemeltetési naplóba kell dokumentálni.
- (31) A tűzvédelmi berendezés felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.

28.§ Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések

Tűzoltó készülékek

- (1) A létesítményekben, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az Alapítvány létesítményeiben a 6. számú melléklet szerinti helyeken kell a tűzoltó készülékeket készenlétben tartani.
- (2) A tűzoltó készülékek felülvizsgálati kötelezettségeit és élettartalmát az Alapítványra vonatkozóan a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.
- (4) A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Ha a tűzoltó készülék előírt időszakos ellenőrzését, és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az, nem tekinthető üzemképesnek.
- (5) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- (6) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- az előírt készenléti helyen van-e,
 - rögzítése biztonságos-e,
 - látható-e,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - használata nem ütközik-e akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - karbantartása esedékes-e,
 - készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- (7) Az Alapítvány gondoskodik az 7. melléklet szerint készenlétkben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről, vagy selejtezéséről.
- (8) A tűzoltó készülékekről az Alapítvány az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
- a létesítmény nevét és címét,
 - a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétkben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, közepkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
 - A tűzbiztonság érdekében a helyszínen nem javítható és a selejt tűzoltó készülékek pótlásáról a készenlétkben tartónak gondoskodni kell.
 - A karbantartó személy köteles írásban értesíteni a készenlétkben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el. A karbantartás elvégzését, a karbantartónak az igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztásával kell jelölni.

Tűzoltó vízforrások

- (9) A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet köteles gondoskodni.
- (10) Az Alapítvány oltóvíz vételi helyeit a 8. számú melléklet tartalmazza. A felülvizsgálatot – a fali tűzcsap szekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
- (11) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott

tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

- (12) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
- (13) Száraz felszálló vezetékkel kialakított **fali** tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraz tűzi vízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni. A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.
- (14) A földalatti és föld feletti tűzcsapokat -8.melléklet - legalább félévenként a gyártó előírásai és a jogszabályban meghatározottak alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
- (15) A szerelvénytárházak és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.
- (16) A tűzi víz tárolók - 8.melléklet - és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
- (17) A vízszerezési helyet úgy kell kialakítani, hogy a tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen.
- (18) A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaknak.
- (19) A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- (20) A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
- (21) Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről gondoskodni kell.
- (22) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- (23) A tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat biztosítani kell.

X. TŰZRIADÓ TERV – Általános -

29.§ Kárjelzés

- (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni az alábbi segélyhívó telefonszámon:

TEL : 112

- (2) A jelző köteles elmondani, hogy:
- hol van a tűz (utca, házszám, helyiség.),
 - mi ég (épület, gáz, bútorzat.); mi van veszélyeztetve,
 - mekkora terjedelmű a tűz,
 - van-e életveszély,
 - milyen telefonszámról beszél,
 - a bejelentő nevét,
 - tűzjelző telefon helye, telefonszáma.

30.§. Riasztás

- (1) A jelzést követően, a káresetet felfedező tűzi lármával - **Tűzriadó Terv**-nek megfelelően **(9.sz. melléklet)** riasztani köteles a létesítményben tartózkodókat.

31.§ Kiürítés

- (2) Az épületben tartózkodó, a mentésben, tűzoltásban nem résztvevő személyek a kiürítési útvonalakon feltüntetett menekülési irányokban azonnal kötelesek távozni a létesítményből.
- (3) Az Alapítvány létesítményeiben található felvonók nem biztonsági felvonók, így azokat menekülés céljára használni tilos!

32.§ Áramtalanítás

- (1) Az áramtalanítást a vízzel történő oltás megkezdése előtt el kell végezni.

Az áramtalanító főkapcsoló helye a Tűzriadó terven.
--

33.§ Gáz kizárása

- (1) A gázrobbanás megelőzése érdekében az épületben lévő palackos vagy vezetékes gáz kizárását a lehető leggyorsabban el kell végezni. A gáz kizárása előtt a gázfogyasztó berendezéseken a nyílt láng használatát meg kell szüntetni.
- (2) Ha az épületben gázpalack van, akkor a gázt azonnal el kell zárni, a gázpalackot le kell szerelni és az épületből tüztől, hőtől védett helyre kell vinni.
- (3) Amennyiben a tűz során, a gázhálózaton lévő megsérült berendezésből, gázvezetékéből kiáramló gáz ég, a gázkizárást nem szabad végrehajtani, ezzel a kikerkező tűzoltóságot meg kell várni.

A gázelzáró főcsap helye a Tűzriadó terven.

34.§ Tűzoltás, műszaki mentés

- (1) A munkavállaló, hallgató feladata, kötelessége
 - A munkavállalónak, hallgatónak kötelessége illetve feladata, hogy a tőle legjobban elvárható módon mindent megtegyen a nem kívánatos tűz- és káreset megelőzésére, oltására és elhárítására.
 - Az elektromos berendezések tűzét vízzel oltani tilos és életveszélyes.
 - Káreset észlelésekor azonnal meg kell kezdeni a kárjelzést és a riasztást.
 - Meg kell kezdeni a szükséges oltást és mentést, lehetőleg az arra alkalmas személyek, eszközök bevonásával, valamint a szükséges műszaki intézkedések (gőz-, gázvezetékek kizárását, elektromos áramtalanítás) elvégzését.
 - Ha veszélyeztetett helyet a munkavállaló elhagyni nem tudja, akkor lehetőleg káresettől, tüztől, füsttől legvédehetőbb helyre kell menekülni és ezt valamilyen módon - pl.: kiabálással - tudatni kell a környezetükkel.
 - Minden a létesítményben keletkező tűzről, káresetről a felettes vezetőjét tájékoztatja;
 - A tűzoltóság kikerzését követően köteles a tűzoltás vezető utasításait végrehajtani.

36.§ A Titkárságvezető feladata, kötelessége

- (1) Kötelessége a tűzjelzést követően azonnal a helyszínre sietni, a káreset nagyságáról, mértékéről, veszélyéről személyesen meggyőződni. Az összes olyan helyiség, zárt tér bejáratú ajtó (lakatjának) kulcsát magához veszi, melyek zárva vannak és a mentés érdekében kinyitásuk szükséges.
- (2) Megkezdje a szükséges oltást és mentést, lehetőleg az arra alkalmas személyek, eszközök bevonásával, valamint a szükséges műszaki intézkedések (gőz-, gázvezetékek kizárását, elektromos áramtalanítását) elvégzését vagy ezek megtörténtének ellenőrzését.
- (3) A tűz oltását a szinteken elhelyezett kézi tűzoltó készülékkel, eszközökkel kell azonnal megkezdni.
- (4) A közben kikerkező hivatásos tűzoltóság tűzoltás-vezetőjét meg kell keresni és a tűzzel, káresettel kapcsolatban részére a legmesszemenőbb tájékoztatást, támogatást megadni. Elsősorban az életveszélyben lévő személyekre és az oltást, mentést nehezítő anyagokra (tűz- és robbanásveszélyes palackok, mérgező anyagok), körülményekre (instabil épület,

labirintus jellegű pince) kell felhívni a figyelmét. Ettől kezdve az oltási és mentési munkákat a hivatásos tűzoltóság vezetőjének irányításával kell végrehajtani.

37.§ A Tűzoltóság vezető tűz eloltása utáni feladatai

- (1) Ha szükséges, a helyszínen ügyeleti szolgálatot kell tartani.
- (2) A használatba vett tűzvédelmi felszereléseket meg kell vizsgálni az újbóli felhasználhatóság szempontjából, majd (ha szükséges a megfelelő karbantartás után) ismét készenlétbe kell helyezni vagy ki kell cserélni.
- (3) A Tűzoltóság riasztása előtt eloltott tűzről is értesíteni kell a Tűzoltóságot amennyiben az kárral, személyi sérüléssel járt.
- (4) A tüzeset helyszínét az I. fokú tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálatáig megváltoztatni nem szabad.
- (5) A hasonló vagy egyéb tüzesetek megelőzésére a tüzesetet kivizsgálja és a Tűzoltóság tűzvizsgálati jegyzőkönyvében szereplő hiányosságok elhárítása ügyében intézkedik.

38.§ Kiemelt veszélyforrások megnevezése

A főbb veszélyforrások

Az Alapítvány területén keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

- (1) Iroda Egyidejű, helyismerettel nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkező személyek jelenléte
- (2) Irattárak: Nagy mennyiségű éghető anyag, gyors tűzterjedés, nagy hő- és füstképződés
- (3) Elektromos rövidzárlat, villamos berendezések (készülék meghibásodása, hálózat túlterhelése miatt)
- (4) Dohányzás (dohányzási tilalom be nem tartása)
 - a Raktárak Éghető anyagok jelenléte, intenzív füstképződés
 - b Füst terjedése Az épületben, folyosókon a látótávolság csökkenése
- (5) Tűzveszélyes tevékenység Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése
- (6) Emberi hiba, szándékos károkozás (figyelmetlenségből, esetleg otthontalan, beszámíthatatlan személy miatt)

XI. Záró rendelkezések

- (1) Jelen szabályzatot a Kuratórium egyhangúlag meghozott (5 db igen, 0 db nem szavazat, 0 db tartózkodás) 9/2022. (II.08.) számú határozatával adja ki.
- (2) Jelen szabályzat közzétételével az Alapítvány helyben szokásos módon gondoskodik.

Dunaújváros, 2022.02.08


Süli János
Kuratórium elnöke



FÜGGELÉK

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékletei a Szabályzattól függetlenül módosíthatók a módosítás számának feltüntetésével.

1. melléklet: Dokumentum jegyzék

- Tartalékvilágítás ellenőrzési napló(adott épület tűzjelzését fogadó portán)
- Biztonsági tápforrások ellenőrzési naplója(adott épület tűzjelzését fogadó portán)
- Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek
- Villámvédelem felülvizsgálati jegyzőkönyvek
- Tűzvédelmi oktatások dokumentumai
- Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálati jegyzőkönyvei(adott épület tűzjelzését fogadó portán)
- Füstelvezetők, -gátlók üzemeltetési napló(adott épület tűzjelzését fogadó portán)
- Tűzgátló nyílászárók üzemeltetési napló (adott épület tűzjelzését fogadó portán)
- Tűzoltó készülékek felülvizsgálati jegyzőkönyvei
- Oltóvíz vételi helyek felülvizsgálati jegyzőkönyvei

2. melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás informális adatok,
„/a, b...melléklet:létesítmények tűzvédelmi kockázata

3. melléklet: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

4. számú melléklet: Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörök jegyzéke

5. melléklet: Beépített tűzvédelmi berendezések jegyzéke

6. melléklet: Tűzoltó készülékek készenléti helyeinek jegyzéke

7. melléklet: Tűzoltó készülékek nyilvántartása

8. melléklet: Oltóvíz vételi helyek jegyzéke

9. melléklet: Tűzriadó Terv a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány létesítményeire

Tűzriadó Tervek helyszíni rajzai

Főépület

10. melléklet: Egyéb tűzvédelmet érintő dokumentumok